

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД и ПР г.о. Тольятти,
Жигулевск и м.р. Ставропольский
(место составления акта)

« 27 » марта 20 19 г.
(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 205

По адресу/адресам: 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 51
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 19.02.2019 № 205,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детский Дом культуры
городского округа Тольятти, (сокращенное наименование - МБУ ДО ДДК).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 01.03.2019
29.03.2019; фактическая - 2 часа: с 14ч. 00м по 15ч.30м. 11.03.2019 (1,5 часа); с 10 ч.30м. по
11ч.00м. 27.03.2019 (0,5 часа), в том числе непосредственно на объекте (в организации) с 14ч. 00м
по 15ч.30м. 11.03.2019 (1,5 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Морозова В.А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

21.02.2019 в 15 час. 04 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ольховский Олег Алексеевич - начальник отделения отдела
надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и

муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали: Морозова Валентина Александровна, директор МБУ ДО ДДК.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	На объекте защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (технические помещения на 3 этаже, «холодная» кладовая на 1 этаже в юго-западной части здания, на уровне первого этажа винтовой лестницы).	пп. в) п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.
2.	Не обеспечено наличие знака пожарной безопасности светового указателя «Выход» у двери эвакуационного выхода с 3 этажа.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 1.1, 1.2, таблица 3 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.
3.	Помещение на втором этаже здания (с восточной стороны большого зала, используемое для хранения различных, в том числе горючих материалов), не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. е) п. 23, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.

		установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А, п. А1, А3, А4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	
4.	Служебное помещение № 19 на втором этаже здания (с восточной стороны большого зала, используемое для хранения различных, в том числе горючих материалов), не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. е) п. 23, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А, п. А1, А3, А4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.
5.	Подвальные помещения здания, используемые для хранения различных, в том числе горючих материалов, не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. е) п. 23, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А, п. А1, А3, А4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.
6.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.

	дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями (трубопровод), а именно: в подвальном помещении, не отделенных противопожарной преградой от помещений надземных этажей здания (бывшая вентиляционная камера) имеется отверстие в другие подвальные помещения.		
7.	Из помещений, расположенных в подвальном этаже здания, используемых для размещения электрощитовой, а также для хранения различных, в том числе горючих предметов, не предусмотрено ни одного эвакуационного выхода. По факту имеющийся один выход на винтовую лестницу, имеющую криволинейные ступени, в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности, не является эвакуационным выходом.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 6.9, 6.16, 6.19, 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.
8.	Ширина эвакуационных выходов с восточной и западных сторон здания большого зала в свету менее 1,2 м. (по факту 1,16м.).	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 6.4; п. 6.16; п. 6.27 СНиП 21-01-97*; п. 4.1.3, п. 6.1.11 СП.1.13130-2009.	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.
9.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений кровли (в том числе специально оборудованного участка кровли, предназначенного для эвакуации людей с 3 и второго этажей здания) в исправном состоянии, а так же не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение их эксплуатационных испытаний с составлением соответствующего протокола испытаний.	Нарушение: п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 6.30 СНиП 21-01-97*.	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.
10.	На объекте защиты не обеспечен соответствующий уровень звука системы оповещения людей о пожаре, а именно не менее чем на 15 дБА выше допустимого (55 дБА) уровня звука постоянного шума в защищаемых	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.

	помещениях (протокол по результатам проведения замеров уровня звука от 06.02.2019).	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 7 таблицы 1 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; п. 7 таблицы 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».	
11.	На объекте защиты не обеспечен соответствующий уровень звука системы оповещения людей о пожаре – звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (замер уровня звука производился в коридоре 3 этажа на расстоянии 3 метров от звукового оповещателя).	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	МБУ ДО ДДК; директор МБУ ДО ДДК Морозова Валентина Александровна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора; предписание № 205/1/1 от 27.03.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара; фототаблица выявленных нарушений.



Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку: _____ / Ольховский О.А./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Морозова Валентина Александровна, директор МБУ ДО ДДК

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«27» марта 2019 г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводившего проверку)